


DECKENMONTAGE DECKENWANDSCHLAUFE



VKF-Zertifikat

DATEN

Belastung	7.5kg/Schelle
Schellenabstand	0.8m
Konfigurationsnummer	1.08



STÜCKLISTE

N°	PRODUKTEBEZEICHNUNG	ELDAS N°	LANZ N°	ELDAS N°	LANZ N°	ELDAS N°	LANZ N°
DWS DECKENWANDSCHLAUFE		SVZ/GVZ		FVZ		A2	
2	54 X 70	-	-	-	-	120 006 726	334 005
2	68 X 110	-	-	-	-	120 007 126	334 010



ZUBEHÖR		A4					
1	Bolzenanker FAZ II 6/10 M6 X 65	127 092 006	339 010	-	-	127 092 026	369 010
1	Betonschraube FBS II 6 X 60	160 006 006	339 039	-	-	-	-



	Aufkleber Funktionserhalt	127 099 599	302 140	-	-	-	-
--	---------------------------	-------------	---------	---	---	---	---



GEPRÜFTE KABELBAUARTEN

(N)HXH FE180 E90	geprüft: E90
(N)HXCH FE180 E90	geprüft: E90
(N)HXH FE180 E30-E60	geprüft: E30
(N)HXCH FE180 E30-E60	geprüft: E30

JE-H(St)H FE180 E30-E90	geprüft: E90
JE-H(St)HRH FE180 E30-E90	geprüft: E90